



**ООО «Тверская генерация»**

ИНН/КПП 6906011179/695201001  
ОГРН 1106906000068

Юридический адрес: 170015, г Тверь,  
ул. Георгия Димитрова, 21, каб. 312

Адрес 170021, г. Тверь, ОПС - 21, а/я 66  
Тел.: 8 (4822) 32-97-59, 32-97-60 Факс: 32-97-35

Исх. \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_



«Утверждаю»  
Начальник ГК и ЭПУ  
ООО «Тверская генерация»  
документ № \_\_\_\_\_  
А.Г. Кулагин  
2018 г.

**АКТ  
допуска в эксплуатацию  
узла учёта тепловой энергии у потребителя**

Произведён технический осмотр приборов узла учёта тепловой энергии  
у потребителя ООО «УК ЖЭУ»

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: ул. Хромова, 22

дог. № 90239

Отопление

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате  
чего установлено **Узел учёта соответствует «Правилам учёта тепловой энергии и  
теплоносителя» п.п. 64, рабочему проекту и является коммерческим.**

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил учёта тепловой энергии и теплоносителя)

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии допускается (не допускается) в  
эксплуатацию

с «31 октября» 2017 г. по «31 октября» 2018 г. в следующем составе оборудования  
и пломбируется: **Срок очередной поверки – 07.02.2021**

Тип прибора	Заводской номер	Срок проведения поверки	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
ТМ-3Э	7314	01.08.2017	Q=97,627 Гкал	10013851
ППР Ø 80	18829	01.08.2017	M1=9499,9	00000680
ППР Ø 80	18830	01.08.2017	M2=9415,47	00000631
КТС-Б г/х	1720459	10.08.2017	G <sup>1/2</sup> =12,2/12,2	00000634/00000669
ПДИ	209522	07.02.2017	t <sup>1/2</sup> =53/40	
ПДИ	209521	07.02.2017	P <sup>1/2</sup> =5,0/4,9	
			Tr=1239,51	

В случае, если прибор учета тепловой энергии и теплоносителя установлен на несколько абонентов и (или) субабонентов и между ними отсутствует соглашение о распределении показаний прибора учета, то показания прибора ежемесячно распределяются энергоснабжающей организацией пропорционально договорным нагрузкам.

**Представитель энергоснабжающей организации:**

Инспектор службы контроля эксплуатации приборов учёта ООО «Тверская генерация»  
тел. 50-64-22; 50-64-23 факс- 50-64-97; 50-64-20

*Сергей Александрович*

**Ответственный представитель потребителя**

*Е.М. Ефремова*

(должность, фамилия, номер телефона, подпись)